

ZERTIFIKAT

Zertifikatinhaber	Bänninger Kunststoff-Produkte GmbH Bänningerstr. 1 35447 Reiskirchen DEUTSCHLAND
Herstellwerk	Staßfurt
Produkt	Mehrschicht-Kunststoffverbundrohre aus PP-RCT mit einer PP-RCT_Glasfaserzwischenschicht
Klassifizierung	EG 152, Außendurchmesser 75 mm bis 225 mm
Typ, Modell	Climatec/Watertec
Prüfgrundlage(n)	DIN 8077:2008-09 Zertifizierungsprogramm Kunststoffrohrsysteme (Druckrohre und -formstücke) (2017-05)
Konformitätszeichen	 
Registernummer	P1R0215
Gültig bis	2026-04-30
Nutzungsrecht	Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer. Weitere Angaben siehe Anhang.

2021-04-21

Robert Zorn M.Sc.
Geschäftsführer



ANHANG

Seite 1 von 1

Zertifikat

P1R0215 von 2021-04-21

Technische Angaben

Werkstoff: Innen- und Außenschicht PP-RCT
Zwischenschicht: PP-RCT mit Glasfaseranteil

Werkstofftyp: siehe produktionsstättenbezogene Werkstoffliste

Außendurchmesser 75 mm bis 225 mm

Farbe: grün bzw. grau sowie kundenspezifisch

Lieferform: Stangen in 4 m

**Prüflaboratorium/
Überwachungsstelle**

IMA Materialforschung und
Anwendungstechnik GmbH
Postfach 80 01 44
01101 Dresden
DEUTSCHLAND

DVGW - Technologiezentrum
Wasser (TZW)
Prüfstelle Wasser
Wasserwerkstraße 4
76137 Karlsruhe
DEUTSCHLAND

Prüfbericht(e)

B389/08-EP von 2009-02-04
DVGW-TZW von 2008-03-20

IMA V117/20-1 von 2020-08-04
IMA V197/19-1 von 2019-12-17
IMA V224/20-1 von 2020-12-28
TZW KR 090/20 von 2020-05-13

