

ZERTIFIKAT

Registrierungsnummer: N 2006 051

Zertifikatsinhaber:	Bänninger Kunststoff-Produkte GmbH Bänningerstraße 1 DE 35447 Reiskirchen
Herstellerwerk:	Bänninger Rohrleitungssysteme GmbH, Athenslebener Weg 21, D-39418 STASSFURT
Produkt:	Rohre aus Polypropylen (PP) für Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die Warm- und Kaltwasserinstallation
Produktdetails:	Kunststoff-Rohre aus PP-R 80, für die Warm- und Kaltwasserinstallation, auch für Trinkwasser (TW) geeignet, Farbe grün oder blau, für die Anwendungsklasse 1 bei max. zulässigem Betriebsdruck pD = 10 bar, und für die Anwendungsklasse 2 bei max. zulässigem Betriebsdruck pD = 8 bar, Abmessungen (Nennweite x Wanddicke in mm): (16x2.7), (20x3.4), (25x4.2), (32x5.4), (40x6.7), (50x8.3), (63x10.5)
Bezugsnorm:	ÖNORM EN ISO 15874-2
Konformitätszeichen:	Gemäß § 3(2) Normengesetz 1971 darf der Inhaber dieses Zertifikates das obig genannte Produkt wie folgt kennzeichnen: „ ÖNORM EN ISO 15874-2 geprüft “ „ EN ISO 15874-2 “
Datum der Ausstellung:	2006-02-21
Datum der Erstaussstellung:	2006-02-21

Dieses Zertifikat ist so lange gültig, solange die Voraussetzungen für die Registrierung weiterhin gegeben sind.



Dipl.-Ing. Dr. Peter Jonas
Director Certification

